



**Государственная
жилищная инспекция
Нижегородской области**

пл. Свободы, д. 1/37, г. Нижний Новгород, 603950
тел. 419-88-29, факс 419-88-31
e-mail: official@gzhi.kreml.nnov.ru

№ 16.011116 № 215-01-2116

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Чернову А.Ю.

г. Саров, ул. Лесная д.37, кв.8

(для сведения Городнову А.А.,
Юлову Д.А.)

Уважаемый Алексей Юрьевич!

На Ваше обращение о несоблюдении ООО «Евросталь» Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 (далее – Стандарта) Арзамасский отдел государственной жилищной инспекции Нижегородской области (далее – инспекция) сообщает следующее.

С 19.12.2012 по 16.01.13 проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что информация, связанная с управлением многоквартирным домом в рамках пп. «б», «в» п. 9, пп. «а» п. 10, абз. 1, 2, 3 пп. «б» п. 11, п. 13, пп. «а» п. 14 Стандарта на Ваши запросы от 11.10.2012 и 15.10.2012 в установленном порядке Вам не была предоставлена.

В связи с нарушением Стандарта в отношении генерального директора ООО «Евросталь» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ, а также обществу выдано предписание об устранении выявленного нарушения сроком до 15.03.2013.


Контроль выполнения предписания осуществляет Арзамасский отдел инспекции.

Также, 13.12.2012 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Евросталь» с целью проверки изложенных в обращении фактов о несоответствии температуры ГВС установленным требованиям и холодных

полотенцесушителях в многоквартирном доме № 37 по улице Лесная г. Сарова. В ходе которой, температура ГВС в точках разбора составила от + 57,0 °С до + 57,2° С, что соответствует допустимым нормам. Температура поверхности полотенцесушителей составила от + 29,0 °С до + 42,2 °С. Также установлено, что полотенцесушители проектом на дом не предусмотрены, их установка осуществлялась собственниками квартир самостоятельно.

Дополнительно сообщаем, что для получения информации, не предусмотренной Стандартом, Вам необходимо обратиться в гражданско-правовом порядке в суд.

Начальник Арзамасского отдела
(заместитель руководителя) инспекции
Нижегородской области



В.А. Храмов