



Открытое акционерное общество  
"САРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"

ОАО «СТСК»  
607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6  
тел. (83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75  
www.obespechenie-vniief.ru  
e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
ОАО «СТСК»

А.В. Барабин

№ \_\_\_\_\_

Акт № 240 от 9 сентября 2013г.

о готовности существующих тепловых энергоустановок в отопительный сезон 2013-2014г.г.

Представитель абонента	ООО «Грин Лайт НН»
1. Наименование объектов теплоснабжения	Жилой дом по ул. Лесная, 37
2. Представитель ОАО «СТСК»	Калашников А.А. тел. 7-04-26
3. Представитель абонента	Костина Н.Н. тел. 6-83-39
4. Оборудование теплового узла КИП (отопление и ГВС)	Отсутствует
5. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии	Отсутствует
6. Акт гидравлического испытания внутренних систем теплоснабжения	Имеется от 08.08.2013
7. Акт гидравлического испытания вводов теплосети	Не требуется
8. Акт промывки	Имеется от 01.08.2013
9. Акт о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции ТП	Имеется от 15.08.2013
10. Наличие выполненных мероприятий по регулировке системы теплоснабжения и рациональному использованию тепловой энергии	Имеется
11. Наличие штуцеров до вводной арматуры ТУ	Отсутствует
12. Наличие штуцеров до вводной арматуры ГВС	Отсутствует
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах	Отсутствует
14. Наличие освещения ТП	Имеется
15. Наличие паспорта тепловых энергоустановок (ТП и т/ввода)	Отсутствует
16. Наличие схем ТП и узла ГВС	Отсутствует
17. Наличие договора на теплоснабжение	Договора не предусмотрено
18. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ (ФИО, приказ, № удостоверения, дата последней проверки)	Костина Н.Н.; приказ №19 от 01.04.2013г.; удостоверение на переаттестации.
19. Задолженность за поставленную тепловую энергию	см. приложение №1

Заключение: Системы теплоснабжения готовы к приему теплоносителя в отопительном сезоне 2013-2014 г.г., с обязательным устранением замечаний по пунктам № 4,5,11,12,13,15,16 в срок до 2014 года.

Подпись ответственного лица т/хозяйство

Н.Н. Костина

Начальник группы технического аудита теплоснабжения

Т.Н. Руденко